



Nationalpark Skjoldungernes Land
Att.: Mikkel Eeg
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre

Afgørelsen er sendt på mail til mieeg@nst.dk

Tilladelse til multtoilet ved ny shelterplads. Matrikel 2g, Allerslev By, Allerslev

Lejre Kommune meddeler hermed Nationalpark Skjoldungernes Land tilladelse til at etablere et multtoilet i tilknytning til en ny shelterplads på ovenstående matrikel. Shelterpladsen vil blive etableret umiddelbart nord for HOFOR's kildeplads (Lavringe Kildeplads), på modsatte side af Lavringe Å.

Lovgrundlag for tilladelsen

Tilladelsen meddeles i henhold til § 47 stk. 1 i Spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020, samt § 19 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Lov nr. 1218 af 25. november 2019.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

1. Multtoiletet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet (se bilag). Til opsamling af latrin skal multtoiletet være udstyret med en samletank, som skal være med tæt bund og sider, samt i øvrigt være fabriksgodkendt til formålet.
2. Samletanken må ikke modtage andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand, herunder stærke kemikalier o.lign. Ligeledes må regnvand ikke ledes til samletanken.
3. Samletanken skal være sikret mod opdrift i nødvendigt omfang.
4. Samletanken må ikke forsynes med afløb af nogen art.

5. Når multitoilettet er etableret, skal den driftsansvarlige informere Lejre Kommune skriftligt herom. Er der foretaget ændringer i forhold til det ansøgte, skal en opdateret tegning over det færdige projekt sendes til kommunen.
6. Det påhviler den driftsansvarlige for shelterpladsen (herefter blot benævnt "den driftsansvarlige") at stå for tømning af samletanken, samt i øvrigt at vedligeholde multitoilettet. Samletanken skal tømmes efter behov, dog minimum 1 gang årligt.
7. Ved hver tømning skal samletanken efterses for evt. utætheder. Konstateres der ved eftersynet utætheder i samletankens bund eller sider, så skal disse omgående foranlediges udbedret, alternativt skal samletanken udskiftes med en ny samletank af tilsvarende type.
8. Ved udskiftning af samletanken skal den gamle samletank sluttømmes og rengøres, og herefter afmonteres fra multitoilettet. Straks muligt derefter skal den nye samletank monteres. Eventuelt latrin der måtte komme til i perioden mellem afmonteringen af den gamle, og monteringen af den nye, samletank, skal enten bortskaffes (se vilkår 9) eller lægges over i den nye samletank når denne monteres.
9. Latrinen fra multitoilettets samletank skal bortskaffes til et af spildevandsforsyningens renseanlæg, alternativt skal den nedgraves. For nedgravning af latrin se vilkår 14 - 16.
10. Ved bortskaffelse af latrin til renseanlæg, påhviler det den driftsansvarlige selv at træffe aftale herom med spildevandsforsyningen, Fors A/S. Fors A/S kan kontaktes på telefon 70 20 20 66, eller på mail: fors@fors.dk.
11. Under transport af latrin fra multitoilettet og til renseanlæg, hhv. nedgravning, skal spild undgås i videst muligt omfang. Eventuelt spild af latrin skal fjernes uden ugrundet ophold.
12. Den driftsansvarlige skal føre driftsjournal, som skal indeholde følgende oplysninger
 - a. Dato for tømning af samletank
 - b. Oplysninger om, hvortil latrinen bortskaffes. Hvis latrinen nedgraves, så skal det af et kort fremgå, hvor latrinen er nedgravet samt dato for nedgravningen. Bortskaffes latrinen til et af spildevandsforsyningens renseanlæg, så skal navnet på det pågældende renseanlæg fremgå.
 - c. Dato for udbedring af utætheder i, eller udskiftning af, samletankenDriftsjournalen skal opbevares i minimum 5 år, og skal fremsendes til Lejre Kommune på dennes forlangende.
13. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, og evt. tilbagekaldes, hvis hensynet til miljøbeskyttelsen måtte kræve det, eller hvis de stillede vilkår måtte anses for utilstrækkelige, utilstrækkelige, utilstrækkelige, utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Vilkår specifikt for nedgravning af latrin

14. Nedgravning af latrin skal ske minimum 25 meter fra søer og vandløb. Desuden skal der holdes en afstand på minimum 300 meter til HOFOR's indvindingsboringer på modsatte side af Lavringe Å, samt øvrige aktive drikkevandsboringer i området. Se luftfoto med afstandsangivelser til lokale drikkevandsboringer, herunder HOFOR's boringer, på tilladelsens side 4.
15. Medmindre andet aftales skriftligt mellem den driftsansvarlige og ejere af modtagermatrikler, så må latrinen kun nedgraves på matrikel 2g, og som udgangspunkt kun på uopdyrkede arealer. Afstanden fra hvor latrinen nedgraves og til nærmeste skel skal være minimum 2,5 meter.
16. For nedgravning af latrin, gælder desuden følgende:
 - a. Latrinen må ikke nedgraves på arealer, som er registreret som beskyttet natur efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven (lov nr. 240 af 13. marts 2019, med senere ændringer), uden forudgående dispensation fra Lejre Kommune.
 - b. Latrinen må ikke graves dybere ned end 50 cm under terræn. Bunden af latringruben skal desuden holde en afstand på minimum 1 meter, men gerne op til 2,5 meter, til højeste grundvandsspejl (pejles i perioden februar-april).
 - c. Efter udlægning skal latrinen tildækkes med jord i en lagtykkelse på minimum 20 centimeter. Der må ikke være synlige spor af latrin på terræn efter tildækning, ligesom udsivning af latrin heller ikke må forekomme.
 - d. Efter tildækning skal arealet over latringruben henligge uforstyrret i minimum 1 år, og må ikke i mellemtiden bruges til dyrkning af fortærbare afgrøder.

Projektbeskrivelse

Nationalpark Skjoldungernes Land har ansøgt Lejre Kommune om tilladelse til at etablere et multtoilet sammen med en ny shelterplads, på matrikel 2g, Allerslev By, Allerslev.

Matriklen hører til Lejre Kommunes tidligere materialegård, som har adresse på Munkedammen 19, 4320 Lejre.

Shelterpladsen vil blive etableret umiddelbart nord for HOFOR's kildeplads, benævnt Lavringe Kildeplads.

Den til kildepladsen hørende tryktabspumpestation, som har adresse på Lejrevej 25, 4320 Lejre, er beliggende på den modsatte side af Lavringe Å, umiddelbart overfor hvor shelterpladsen vil blive etableret.

Shelterpladsen, såvel som multtoilettet, vil være offentligt tilgængelige, og vil især være målrettet brugerne af Skjoldungestiens afgrening mellem Lejre og Osted.

Shelterpladsen og multtoilettet vil blive etableret og driftet af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Multtoilettet vil være produceret af Shelterbyg, Kong Knapsvej 55, 8620 Kjellerup. CVR-nr. 40 14 59 80.

Multtoilettet vil have et grundareal på 1,2 x 1,2 meter, og en højde på 2,35 meter.

Multtoiletet vil blive forsynet med udluftning, i form af roterende vindvifte.

Multtoiletet er designet til opstilling over et gravet hul i jorden, men der er mulighed for at forsyne det med en samletank med et volumen på enten 500 eller 1.200 liter.

Kommunens bemærkninger

Multtoiletet vil blive etableret umiddelbart nord for HOFOR's vandindvindingsboringer på Lavringe Kildeplads, som ligger på den modsatte side af Lavringe Å. Afstanden fra multtoiletet og til den nærmeste indvindingsboring vil være ca. 50 meter.

Der er derfor stillet vilkår i tilladelsen om, at multtoiletet skal være forsynet med samletank med tæt bund og sider, således at latrinens opsamles og hindres i at sive ned i undergrunden hvor det vil kunne påvirke grundvandskvaliteten.

Der er desuden stillet vilkår om, at evt. nedgravning af latrin skal ske i en minimumsafstand på 300 meter fra HOFOR's kildeplads, såvel som øvrige drikkevandsboringer. På nedenstående luftfoto er minimumsafstanden til de enkelte indvindingsboringer, samt andre lokale vandindvindingsboringer, markeret med røde cirkler. Indenfor disse cirkler må nedgravning af latrin således **ikke** finde sted. Selve boringerne er vist som blå prikker, enkelte dog som sorte stjerner. Der er medtaget de boringer, som pr. 12. maj 2021 står anført i Danmarks Miljøportal som aktive drikkevandsboringer.



Derudover er der stillet vilkår om, at latrinen ikke må nedgraves tættere end 25 meter på søer og vandløb.

Afstandskravene til drikkevandsboringer, grundvand samt søer og vandløb er identiske med afstandskravene i § 37 i Spildevandsbekendtgørelsen, som vedrører nedsivning af mekanisk rensede husspildevand.

Endelig er der stillet vilkår om, at latrinen som udgangspunkt kun må nedgraves på uopdyrkede arealer, da nedgravning af latrin på dyrkede arealer vil kunne komme i konflikt med en evt. forpagtningsaftale, da der - jf. vilkår 16d - ikke må dyrkes fortærbare afgrøder på det overliggende areal indtil 1 år efter at latrinen er nedgravet.

Klagevejledning

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 56 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsens vilkår kan dog prøves ved domstolene. Søgsmål herom skal være indgivet senest 6 måneder efter at tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål til tilladelsen, så er I velkomne til at kontakte mig. Enten på mail til jdl@lejre.dk, eller på direkte telefon 46 46 49 41.

Med venlig hilsen

Jonas David Larsen
Spildevandsmedarbejder

Bilag

Beskrivelse af multitoilettet

Oversigtskort over den nye shelterplads, med multitoilettets placering angivet